

Bydgoszcz, dnia 05.09.2017r.

WORD.WAG.202.3.2017

Zapytanie Wykonawcy z dnia 04.09.2017r. i wyjaśnienie Zamawiającego odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania „Budowa budynku biurowo-garażowego oraz rozbiórki istniejących budynków dla potrzeb WORD Bydgoszcz, Oddział Inowrocław”

Treść zapytania

Prosimy o wyjaśnienie:

- a. dł. linii kablowej zasilającej ze złącza ZKP1-1 Pp do rozdzielnicy głównej RG - wg PT powinno być 130m, wg przedmiaru ułożono 3m
- b. dł. rur osłonowych - wg PT powinno być 18m (z tego wg opisu 11 m metodą przecisku pod jezdnią), wg przedmiaru ułożono w rowie 6m

Jakie przyjąć ilości do Oferty?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Przy sporządzaniu oferty należy przyjąć następujące ilości:

- dla pkt a. zapytania 130m
- dla pkt b. zapytania 18m

Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany przedmiaru robót w/w. zakresie ilościowym.


DYREKTOR
Andrzej Gross