

Bydgoszcz, dnia 10.12.2020

WORD.WAG.202.2.2020

**Zapytania Wykonawcy z dnia 08.12.2020r. i wyjaśnienia Zamawiającego odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania „Zmiana sposobu użytkowania części garażu na funkcję usługową z zakresu szkoleń”**

**Treść zapytania 1**

Proszę podać konkretne modele lamp wymagane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania modelu wymaganych lamp gdyż naruszyłby przepisy ustawy PZP.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w odniesieniu do specyfikacji zamieszczonej w opisie technicznym elektrycznym pkt 2.6.1 oraz zestawienia opraw na rysunku E01 rzut parteru, stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.

**Treść zapytania 2**

Czy lampy na szynoprzewód mają być sterowane w systemie dali?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania sterowania w systemie dali.

  
DIREKTOR  
Andrzej Gross