

WORD.WAG.202.2.2020

**Zapytania Wykonawcy z dnia 10.12.2020r. i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące zadania „Zmiana sposobu użytkowania części garażu na funkcję usługową z zakresu szkoleń”**

1. W opisie znajduje się, w części sanitarnej aby zastosować nawiewniki okienne które zaznaczone są na rzutach. Proszę wskazać w których miejscach ponieważ brak jest oznaczeń na rzutach.

**Odpowiedź: Nawiewniki zamontować w pom. B-03 oraz B-06 w naświetlach.**

2. Na zestawieniu zaznaczone są okna jako witryny i nie ma możliwości zastosowania nawiewników ze względu na występującą wewnątrz stal. Pytanie brzmi czy mamy zastosować witryny nie szklone w ramie tylko szklone w skrzydle i wtedy będzie możliwość zastosowania nawiewnika.

**Odpowiedź: w pom. B-03 oraz B-06 można zastosować np. kompletne nawiewniki naszybowe , wykonane z profili aluminiowych z przekładką termiczną np THM90 Renson lub zastosować nawiewniki ościeżnicowe.**

3. Według opisu drzwi przesuwne W3 sugerowane są jako ręczne ze względu na zastosowany pochwyt. Nie ma możliwości zastosowania drzwi przesuwnych ręcznych o odporności ogniowej EI. Dlatego drzwi te będą wycenione jako drzwi zwykłe aluminiowe zimne z szybą pojedynczą. W innym przypadku proszę o informację co to mają być za drzwi.

**Odpowiedź: Drzwi przesuwne W3 nie muszą spełniać wymogów pożarowych.**

4. Drzwi zewnętrzne W1 I W2 również będą wycenione jako drzwi aluminiowe ciepłe bez odporności ogniowej EI.

**Odpowiedź: Drzwi W1, W2 i zestaw S1 nie muszą spełniać wymogów pożarowych, natomiast powinny być wyposażone w zamek antypaniczny z funkcją „D”.**

Z up. Dyrektora

*Tomasz Szoch*  
p.o. Z-ca Dyrektora